



VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tầng 3 số 158- Phố Hạ Đình – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội

Giấy phép Số B-41/2017/ĐK-KH&CN do Sở KH&CN Tp. Hà Nội cấp ngày 08/12/2017

Giấy phép quan trắc số hiệu: VIMCERTS 228 do Bộ TN & MT cấp

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 285.76.10 / 2023

1	Tên mẫu	Mẫu khí thải
2	Tên khách hàng	Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa
3	Địa chỉ	B15, đường Công nghiệp 6 Thạch Bàn, Khu CN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
4	Ký hiệu mẫu	KT: Khí thải tại thân ống khói lò hơi X:2326080.6 Y:593617.7
5	Ngày lấy mẫu: 26/10/2023	Ngày phân tích: 26/10/2023 đến 02/11/2023

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	
				KT	QCTĐHN 01:2014/BTNMT
1	Bụi (PM)	mg/Nm ³	US EPA Method 05	133	200
2	CO	mg/Nm ³	HD.QT.KT-04	33	1000
3	NOx	mg/Nm ³	HD.QT.KT-03	60,3	850
4	SO ₂	mg/Nm ³	HD.QT.KT-05	<2,62	-

Ghi chú:

- QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội

ĐẠI DIỆN
NHÓM PHÂN TÍCH

Th.S Vũ Quang Huy

TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH

Th.S Phạm Hoàng Giang

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

VIỆN TRƯỞNG



PGS. TS Đinh Ngọc Tấn